



BOSCH
Invented for life

Onderhoud warmtepomp

Wat mag je van onze techniekverwachtingen?



Stap 1:

- Controle van de algemene toestand van de installatie (nakijken op eventuele lekken, roest, olieklekken, ...)
- Nazicht van de elektrische verbindingen en leidingen
- Functiecontrole (controle van de werking van de pomp, de ventielen, compressor en ventilator)
- Informatie verzamelen van de gebruiker, bespreken van eventuele storingsmeldingen en/of problemen



Stap 2:

- Controle van de filters: demonteren en reinigen
- Nazicht van de expansievaten op lekken en corrosie
- Controle van de systeemdrukken en bijvullen indien nodig
- Nazicht van de parameters
- Controle van de buitenunit (aanwezigheid van bladeren en ongedierte, controle condensaatvoer, verwijderen van planten etc.)
- Lekdichtheidscontrole



Stap 3:

- Aanmaak logboek (indien niet aanwezig)
- Opmaak werkrapport
- Toelichting van de werkzaamheden en de factuur