



LEGENDA:

AV uzavírací armatura
 AF čidlo venkovní teploty
 CPS čerpadlová skupina – vhodné přísl.
 BC 15 řídicí jednotka kotle (zabudovaná v kotli)
 EN expanzní nádoba
 CW 400 ekvitermní regulátor
 HK otopný okruh
 HP čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200W
 MC 400 kaskádový spínací modul
 MM 100 spínací modul pro 1 topný okruh
 LP nabíjecí čerpadlo zásobníku
 M 1–3 trojcestný směšovací ventil
 MF čidlo teploty směšovaného okruhu

CR 100 dálkové ovládání (volitelné)
 KW vstup studené vody
 P 1–3 čerpadlo otopného okruhu
 PV pojistný ventil
 RV zpětný ventil
 TB hlídač teploty
 SF čidlo teploty zásobníku
 VF společné čidlo teploty na výstupu
 WS zásobník teplé vody
 WW výstup teplé vody
 Z cirkulace
 ZP cirkulační čerpadlo, max. 100W
 3 umístění modulu a regulace na stěně



Bosch Termatechnika s.r.o. „obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4– Krč

POŘ.ČÍSLO:

7

VYDÁNO:

04/2016

Kaskáda 3 kotlů CERAPURMAXX, 3 směšované otopné okruhy, 1 okruh pro zásobník TV, termohydraulický rozdělovač