


SCHÉMATA ZAPOJENÍ – kotle s Bosch Heatronic 3 a výše

Zapojení kaskády 2 kotlů ZBR 42-3A prostřednictvím ekvitermní regulace CW 400, a kaskádového modulu MC 400 a modulu MM 100 (v kotli ZBR 42-3A je vestavěno energeticky úsporné oběhové čerpadlo, dodávané jako volitelné příslušenství)



LEGENDA:

AF	čidlo venkovní teploty
AV	uzavírací armatura
CW 400	ekvitermní regulátor
HK _{1..3}	otopný okruh
HP	čerpadlo vytápění (primární okruh), max. 200w
HW	termohydraulický rozdělovač
MC 400	kaskádový modul
MM 100	spínací modul pro 1 otopný okruh
LP	vstup studené vody
P ₁	čerpadlo vytápění (sekundární okruh), max.250w na čerpadlo
RV	zpětný ventil
VF	čidlo teploty na výstupu
MAG	expanzní nádoba



Bosch Termotechnika s.r.o. „obchodní divize Junkers
Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4- Krč

POŘ.ČÍSLO:
9

VYDÁNO:
05/2016

Zapojení kaskády 2 kotlů ZBR 42-3A prostřednictvím ekvitermní regulace CW 400, a kaskádového modulu MC 400 a modulu MM 100