

## Inddate til BE18 beregningsprogram (Sbi anvisning 213 version 6)

Produkt:

Varmepumpe type	Andel af etageareal	Varmtvandsbeholder
kombineret	1	anlægsbetiget
Rumopvarmning	VBV	
25,5	27,6	Nominel effekt, kW
3,88	3,95	Nominel COP, inklusiv pumper, ventilatorer og automatik
0,9	-	Rel. COP ved 50% last
Test-temperatur, °C		
2	7	Kold side
30	36	Varm side
udeluft	-	Kold side: jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde
varmeanlæg	-	Varm side: rumluft, indblæsning eller varmeanlæg
0	0	særlige hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
51,9	-	Automatisk, stand-by, W, (konstant drift)
varmepumper tilknyttet ventilation		
0	0	Temp. virkningsgrad for vgv før VP.
0	0	Dim. Indblæsningstemperatur, °C
0	0	Luftstrøm, m <sup>3</sup> /s