## Inddate til BE18 beregningsprogram (Sbi anvisning 213 version 6)

| | |
|---|---|
| Produkt: | Bosch Compress 3000 AWS 11t - bestilling nr: 8738206025 |

| Varmepumpe type | Andel af etageareal | Varmtvandsbeholder | |
|---|---|---|---|
| kombineret | 1 | anlægsbetinget | |
| **Rumopvarmning** | **VBV** | | |
| 14,9 | 12,1 | | Nominel effekt, kW |
| 4,72 | 4,08 | | Nominel COP, inklusiv pumper, ventilatorer og automatik |
| 1 | - | | Rel. COP ved 50% last |
| Test-temperatur, °C | | | |
| 2 | 7 | | Kold side |
| 30 | 36 | | Varm side |
| udeluft | - | | Kold side: jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde |
| varmeanlæg | - | | Varm side: rumluft, indblæsning eller varmeanlæg |
| 0 | 0 | | særlige hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP |
| 36,9 | - | | Automatisk, stand-by, W, (konstant drift) |
| varmepumper tilknyttet ventilation | | | |
| 0 | 0 | | Temp. virkningsgrad for vgv før VP. |
| 0 | 0 | | Dim. Indblæsningstemperatur, °C |
| 0 | 0 | | Luftstrøm, $m^3/s$ |

Data er opdateret 19. August 2022 - bekræftet i EU EPREL databank