## Inddate til BE18 beregningsprogram (Sbi anvisning 213 version 6)

| | |
|---|---|
| Produkt: | Bosch Compress 3000 AWS 4 - bestilling nr: 8738206019 |

| Varmepumpe type | Andel af etageareal | Varmtvandsbeholder |
|---|---|---|
| kombineret | 1 | anlægsbetinget |

| Rumopvarmning | VBV | |
|---|---|---|
| 7,4 | 6,7 | Nominel effekt, kW |
| 4,55 | 4,09 | Nominel COP, inklusiv pumper, ventilatorer og automatik |
| 1 | - | Rel. COP ved 50% last |
| Test-temperatur, °C | | |
| 2 | 7 | Kold side |
| 30 | 36 | Varm side |
| udeluft | - | Kold side: jordslange, aftræk, udeluft eller anden kilde |
| varmeanlæg | - | Varm side: rumluft, indblæsning eller varmeanlæg |
| 0 | 0 | særlige hjælpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP |
| 15,0 | - | Automatisk, stand-by, W, (konstant drift) |

varmepumper tilknyttet ventilation

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Temp. virkningsgrad for vgv før VP. |
| 0 | 0 | Dim. Indblæsningstemperatur, °C |
| 0 | 0 | Luftstrøm, $m^3/s$ |

Data er opdateret 19. August 2022 - bekræftet i EU EPREL databank