



EG-Baumusterprüfbescheinigung EC type examination certificate

CE-0085B00216

Produkt-Identnummer product identification no.

Anwendungsbereich

field of application

EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

EC Efficiency Directive (92/42/EEC)

Zertifikatinhaber

owner of certificate

Vulcano Termo-Domésticos, S.A.

Estrada de Cacia ao KM 3,7, P-3800 Aveiro

Vertreiber

distributor

Vulcano Termo-Domésticos, S.A.

Estrada de Cacia ao KM 3,7, P-3800 Aveiro

Produktart

product category

Gasheizkessel mit Abgasanlage: Kombiwasserheizer (3203)

Produktbezeichnung

product description

Umlauf- und Kombiwasserheizer als Außenwandgerät mit geschlossener

Verbrennungskammer, Brenner ohne Gebläse, Abgasgebläse,

Ionisationsflammenüberwachung und modulierender Flammenregelung ZS/ZW...; NS/NW...; BGVS/BGVM...; OS/OW...; U...

Modell model

Heizkesseltyp

type of boiler

Standardheizkessel

Prüfberichte

test reports

Baumusterprüfung: 05/314/3103/901 vom 12.12.2005 (EBI)

Baumusterprüfung: 06/014/3103/901 vom 16.01.2006 (EBI)

Baumusterprüfung: 06/074/3103/901 vom 30.03.2006 (EBI)

Baumusterprüfung: 06/073/3103/901 vom 07.04.2006 (EBI)

EU/92/42 (21.05.1992) Prüfgrundlagen

basis of type examination

Aktenzeichen file number

05-0983-GWR

06.06.2006 Rie A Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher Verein

Typ type	Technische Daten technical data	Energieeffizienzkennz. energy labelling
BGVS/BGVM 12-1 HN/HB	Wärmebelastung (Hi): 4,813,3 kW	
ZS/ZW 18-1/2 AE;	Nennleistung: 6,018,0 kW	**
BGVS/BGVM 18-1 HN/HB	Wärmebelastung (Hi): 7,120,0 (Trinkwasser: 7,122,2) kW	
ZS/ZW 23-1 AE; ZS/ZW 23-1	Nennleistung: 10,023,0 kW	**
AE VENT; BGVS/BGVM 23-1 HN/HB	Wärmebelastung (Hi): 11,925,3 (Trinkwasser: 8,425,3) kW	
ZS/ZW/NS/NW/OS/OW	Nennleistung: 10,024,0 kW	**
24-1/24-2 AE; BGVS/BGVM	Wärmebelastung (Hi): 11,926,5 (Trinkwasser:	
24-1/24-2 HN/HB	8,426,5) kW	
ZS/ZW 30-1/30-2 AE;	Nennleistung: 10,029,6 kW	**
BGVS/BGVM 30-1/30-2 HN/HB	Wärmebelastung (Hi): 11,532,5 kW	
NS/NW 21-1 AE	Nennleistung: 10,023,0 kW	**
	Wärmebelastung (Hi): 11,923,2 (Trinkwasser: 8,423,2) kW	
ZS/ZW/NS/NW/OS/OW	Nennleistung: 10,024,0 kW	***
24-1/24-2 E AE;	Wärmebelastung (Hi): 11,226,0 (Trinkwasser:	
BGVS/BGVM 24-1/24-2 E HN/HB; U032-24 (K)	9,026,0) kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen für die einzelnen Gerätetypen verwendet werden.

Die auf diesem Zertifikat aufgeführte Baureihe wurde unter der Produkt-Identnummer CE-0085BO0216 nach der EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) zertifiziert.