

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
 Via M.A. Colonna, 35
 20149 Milano
 Tel. +39 02 3696-1
 Fax +39 02 3696-2463
 www.bosch.it

Spett.li

CLIENTI

Ns.rif. TT/SIT – TT/SIT-PRM

2020

Oggetto: Dichiarazione ai fini del D.M. 16/02/2016 caldaie a condensazione, Condens 7000 F

Con la presente si dichiara che le seguenti caldaie a condensazione

Caldaia	Taglia [kW]	Qn [kW]	Pn (80/60) [kW]	Pn (50/30) [kW]	ηu (80/60) (Hi) [%]	ηu (50/30) (Hi) [%]
Condens 7000 F	75	70,8	69,4	75	98,0	105,9
	100	95,1	93,0	100,0	97,8	105,2
	150	142,9	139,8	150,0	97,8	105,0
	200	189,9	186,1	200,0	98,0	105,3
	250	237,9	232,9	250,0	97,9	105,1
	300	285,7	280,0	300,0	98,0	105,0
Doppia caldaia Condens 7000 F	150	2 x 70,8	2 x 69,4	2 x 75	98,0	105,9
	200	2 x 95,1	2 x 93,0	2 x 100,0	97,8	105,2
	300	2 x 142,9	2 x 139,8	2 x 150,0	97,8	105,0
	400	2 x 189,9	2 x 186,1	2 x 200,0	98,0	105,3
	500	2 x 237,9	2 x 232,9	2 x 250,0	97,9	105,1
	600	2 x 285,7	2 x 280,0	2 x 300,0	98,0	105,0

rispettano i requisiti minimi di cui al **Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016 e alle relative “Regole Applicative”** edite da GSE.

In particolare soddisfano i seguenti requisiti:

- Il rendimento del generatore di calore, certificato da un ente terzo secondo la BED 92/42/EEC secondo la EN 15502 (o equivalente all'epoca del test), è maggiore o uguale a $93+2 \log(Pn)$
- Il bruciatore è modulante
- Le regolazioni climatiche Buderus, qualora installate, agiscono modulando direttamente il bruciatore

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
 Settore Termotecnica