

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Spett.li
Clienti

HC/SIT-PP

10 maggio 2024

Dichiarazione ai fini del D.M. 16/02/2016 caldaie a condensazione – Condens 7000 WP

Con la presente si dichiara che le seguenti caldaie a condensazione

| Modello caldaia | Qn [kW] | Pn (80/60) [kW] | Pn (50/30) [kW] | η_u (80/60) (Hi) [%] | η_u (50/30) (Hi) [%] |
|-----------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| GC7000WP-50 | 47.5 | 46.5 | 49.9 | 98.5 | 106.8 |
| GC7000WP-70 | 64.3 | 62.6 | 69.5 | 98.9 | 105.7 |
| GC7000WP-85 | 82.0 | 80.0 | 84.5 | 98.7 | 104.5 |
| GC7000WP-100 | 96.5 | 94.5 | 99.5 | 98.6 | 103.3 |
| GC7000WP-115 | 112.5 | 110.9 | 118.1 | 98.6 | 105.1 |
| GC7000WP-125 | 119.3 | 118.1 | 124.5 | 99.0 | 104.5 |
| GC7000WP-150 | 143.0 | 141.7 | 146.0 | 99.1 | 103.6 |

rispettano i requisiti minimi di cui al Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2016 e alle relative “Regole Applicative” edite da GSE. In particolare, soddisfano i seguenti requisiti:

- Il rendimento del generatore di calore, certificato da un ente terzo secondo la BED 92/42/EEC secondo la EN 15502 (o equivalente all'epoca del test), è maggiore o uguale a $93+2 \log(Pn)$
- Il bruciatore è modulante
- Le regolazioni climatiche Buderus, qualora installate, agiscono modulando direttamente il bruciatore

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort