

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Febbraio 2024
Pagina 1 di 5

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PRM Febbraio 2024

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

La sottoscritta Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale dichiara che i seguenti modelli di pompe di calore aria/acqua a marchio BOSCH soddisfano i requisiti tecnici minimi di accesso alle detrazioni fiscali per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29).

Valori minimi di COP ed EER per pompe di calore aria/acqua con Potenza Termica utile $\leq 35\text{kW}$	Regolazione	COP	EER
	on-off	4,1	3,8
	inverter	3,9	3,61

Le prestazioni sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Settore Home Comfort

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Febbraio 2024

Pagina 2 di 5

Identificativo BOSCH	Unità esterna	Unità interna	Pn [kW]	COP	EER	Inverter
CS5800iAW 4 ORE-S	AW 4 OR-S	CS5800iAW 12 E	3,22	4,54	3,74	SI
CS5800iAW 4 ORM-S	AW 4 OR-S	CS5800iAW 12 M	3,22	4,54	3,74	SI
CS5800iAW 5 ORE-S	AW 5 OR-S	CS5800iAW 12 E	3,70	4,50	3,77	SI
CS5800iAW 5 ORM-S	AW 5 OR-S	CS5800iAW 12 M	3,70	4,50	3,77	SI
CS5800iAW 7 ORE-S	AW 7 OR-S	CS5800iAW 12 E	4,25	4,28	3,80	SI
CS5800iAW 7 ORM-S	AW 7 OR-S	CS5800iAW 12 M	4,25	4,28	3,80	SI
CS5800iAW 10 ORE-T	AW 10 OR-T	CS5800iAW 12 E	5,58	4,62	3,88	SI
CS5800iAW 10 ORM-T	AW 10 OR-T	CS5800iAW 12 M	5,58	4,62	3,88	SI
CS5800iAW 12 ORE-T	AW 12 OR-T	CS5800iAW 12 E	6,29	4,60	3,79	SI
CS5800iAW 12 ORM-T	AW 12 OR-T	CS5800iAW 12 M	6,29	4,60	3,79	SI
Compress 7001i AW 5 - B	CS7001iAW 5 OR-S	AWB 5-9	4,26	4,41	4,23	SI
CSH7000iAW 5 OR	CS7001iAW 5 OR-S	HC7000iAW 9 I	4,26	4,41	4,23	SI
Compress 7001i AW 5 - E	CS7001iAW 5 OR-S	AWE 5-9	4,26	4,41	4,23	SI
Compress 7001i AW 5 - M	CS7001iAW 5 OR-S	AWM 5-9	4,26	4,41	4,23	SI
Compress 7001i AW 5 - MS	CS7001iAW 5 OR-S	AWMS 5-9	4,26	4,41	4,23	SI
Compress 7001i AW 7 - B	CS7001iAW 7 OR-S	AWB 5-9	5,65	4,22	4,24	SI
CSH7000iAW 7 OR	CS7001iAW 7 OR-S	HC7000iAW 9 I	5,65	4,22	4,24	SI
Compress 7001i AW 7 - E	CS7001iAW 7 OR-S	AWE 5-9	5,65	4,22	4,24	SI
Compress 7001i AW 7 - M	CS7001iAW 7 OR-S	AWM 5-9	5,65	4,22	4,24	SI
Compress 7001i AW 7 - MS	CS7001iAW 7 OR-S	AWMS 5-9	5,65	4,22	4,24	SI
Compress 7001i AW 9 - B	CS7001iAW 9 OR-S	AWB 5-9	8,05	4,48	3,90	SI
CSH7000iAW 9 OR	CS7001iAW 9 OR-S	HC7000iAW 9 I	8,05	4,48	3,90	SI
Compress 7001i AW 9 - E	CS7001iAW 9 OR-S	AWE 5-9	8,05	4,48	3,90	SI
Compress 7001i AW 9 - M	CS7001iAW 9 OR-S	AWM 5-9	8,05	4,48	3,90	SI
Compress 7001i AW 9 - MS	CS7001iAW 9 OR-S	AWMS 5-9	8,05	4,48	3,90	SI
Compress 7000i AW 13s - B	CS7001iAW 13 OR-S	AWB 13-17	9,70	4,24	4,35	SI
Compress 7000i AW 13s - E	CS7001iAW 13 OR-S	AWE 13-17	9,70	4,24	4,35	SI
Compress 7000i AW 13s - M	CS7001iAW 13 OR-S	AWM 13-17	9,70	4,24	4,35	SI
Compress 7000i AW 13s - MS	CS7001iAW 13 OR-S	AWMS 13-17	9,70	4,24	4,35	SI
Compress 7000i AW 13t - B	CS7001iAW 13 OR-T	AWB 13-17	9,60	4,27	4,35	SI
Compress 7000i AW 13t - E	CS7001iAW 13 OR-T	AWE 13-17	9,60	4,27	4,35	SI
Compress 7000i AW 13t - M	CS7001iAW 13 OR-T	AWM 13-17	9,60	4,27	4,35	SI
Compress 7000i AW 13t - MS	CS7001iAW 13 OR-T	AWMS 13-17	9,60	4,27	4,35	SI
Compress 7000i AW 17t - B	CS7001iAW 17 OR-T	AWB 13-17	14,09	4,29	3,77	SI
Compress 7000i AW 17t - E	CS7001iAW 17 OR-T	AWE 13-17	14,09	4,29	3,77	SI
Compress 7000i AW 17t - M	CS7001iAW 17 OR-T	AWM 13-17	14,09	4,29	3,77	SI
Compress 7000i AW 17t - MS	CS7001iAW 17 OR-T	AWMS 13-17	14,09	4,29	3,77	SI
CS2000AWF 4 R-S	CS2000AWF 4 R-S	-	4,20	5,10	5,5	SI

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Febbraio 2024

Pagina 3 di 5

Identificativo BOSCH	Unità esterna	Unità interna	Pn [kW]	COP	EER	Inverter
CS2000AWF 6 R-S	CS2000AWF 6 R-S	-	6,35	4,95	4,80	SI
CS2000AWF 8 R-S	CS2000AWF 8 R-S	-	8,40	5,15	5,05	SI
CS2000AWF 10 R-S	CS2000AWF 10 R-S	-	10,00	4,95	4,55	SI
CS2000AWF 12 R-S	CS2000AWF 12 R-S	-	12,10	4,95	3,95	SI
CS2000AWF 14 R-S	CS2000AWF 14 R-S	-	14,50	4,60	3,61	SI
CS2000AWF 16 R-S	CS2000AWF 16 R-S	-	15,90	4,50	3,61	SI
CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF 12 R-T	-	12,10	4,95	3,95	SI
CS2000AWF 14 R-T	CS2000AWF 14 R-T	-	14,50	4,60	3,61	SI
CS2000AWF 16 R-T	CS2000AWF 16 R-T	-	15,90	4,50	3,61	SI
CS2000AWF 18 R-T	CS2000AWF 18 R-T	-	18,00	4,70	4,75	SI
CS2000AWF 22 R-T	CS2000AWF 22 R-T	-	22,00	4,40	4,60	SI
CS2000AWF 26 R-T	CS2000AWF 26 R-T	-	26,00	4,08	4,30	SI
CS2000AWF 30 R-T	CS2000AWF 30 R-T	-	30,10	3,91	4,00	SI
CSH3400iAW 4 ORS	CS3400iAWS OR 4-S	HC3400iAW 8 SI	4,42	4,70	4,74	SI
CS3400iAWS 4 ORE-S	CS3400iAWS OR 4-S	CS3400iAWS 10 E	4,42	4,70	4,74	SI
CS3400iAWS 4 ORM-S	CS3400iAWS OR 4-S	CS3400iAWS 10 M	4,42	4,70	4,74	SI
CSH3400iAW 6 ORS	CS3400iAWS OR 6-S	HC3400iAW 8 SI	6,15	4,75	4,65	SI
CS3400iAWS 6 ORE-S	CS3400iAWS OR 6-S	CS3400iAWS 10 E	6,15	4,75	4,65	SI
CS3400iAWS 6 ORM-S	CS3400iAWS OR 6-S	CS3400iAWS 10 M	6,15	4,75	4,65	SI
CSH3400iAW 8 ORS	CS3400iAWS OR 8-S	HC3400iAW 8 SI	8,02	4,70	4,33	SI
CS3400iAWS 8 ORE-S	CS3400iAWS OR 8-S	CS3400iAWS 10 E	8,02	4,70	4,33	SI
CS3400iAWS 8 ORM-S	CS3400iAWS OR 8-S	CS3400iAWS 10 M	8,02	4,70	4,33	SI
CS3400iAWS 10 ORB-S	CS3400iAWS OR 10-S	CS3400iAWS 10 B	8,92	4,69	4,25	SI
CS3400iAWS 10 ORE-S	CS3400iAWS OR 10-S	CS3400iAWS 10 E	8,92	4,69	4,25	SI
CS3400iAWS 10 ORM-S	CS3400iAWS OR 10-S	CS3400iAWS 10 M	8,92	4,69	4,25	SI
Compress 3000 AWS 4 - BS	ODU Split 4	AWBS 2-6	7,68	4,37	4,84	SI
CSH3000iAW 4 ORS	ODU Split 4	HC3000iAW 6 SI	7,68	4,37	4,84	SI
Compress 3000 AWS 4 - ES	ODU Split 4	AWES 2-6	7,68	4,37	4,84	SI
Compress 3000 AWS 4 - MS	ODU Split 4	AWMS 2-6	7,68	4,37	4,84	SI
Compress 3000 AWS 4 - MSS	ODU Split 4	AWMSS 2-6	7,68	4,37	4,84	SI
Compress 3000 AWS 6 - BS	ODU Split 6	AWBS 2-6	8,61	4,24	4,62	SI
CSH3000iAW 6 ORS	ODU Split 6	HC3000iAW 6 SI	8,61	4,24	4,62	SI
Compress 3000 AWS 6 - ES	ODU Split 6	AWES 2-6	8,61	4,24	4,62	SI
Compress 3000 AWS 6 - MS	ODU Split 6	AWMS 2-6	8,61	4,24	4,62	SI
Compress 3000 AWS 6 - MSS	ODU Split 6	AWMSS 2-6	8,61	4,24	4,62	SI
Compress 3000 AWS 8 - BS	ODU Split 8	AWBS 8-15	8,87	4,24	4,32	SI
Compress 3000 AWS 8 - ES	ODU Split 8	AWES 8-15	8,87	4,24	4,32	SI
Compress 3000 AWS 8 - MS	ODU Split 8	AWMS 8-15	8,87	4,24	4,32	SI

**BOSCH**

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
 Via M.A. Colonna, 35
 20149 Milano
 Tel. +39 02 3696-1
 Fax +39 02 3696-2463
 www.bosch.it

Febbraio 2024
 Pagina 4 di 5

Identificativo BOSCH	Unità esterna	Unità interna	Pn [kW]	COP	EER	Inverter
Compress 3000 AWS 8 - MSS	ODU Split 8	AWMSS 8-15	8,87	4,24	4,32	SI
Compress 3000 AWS 11s - BS	ODU Split 11s	AWBS 8-15	14,76	4,27	3,98	SI
Compress 3000 AWS 11s - ES	ODU Split 11s	AWES 8-15	14,76	4,27	3,98	SI
Compress 3000 AWS 11s - MS	ODU Split 11s	AWMS 8-15	14,76	4,27	3,98	SI
Compress 3000 AWS 11s - MSS	ODU Split 11s	AWMSS 8-15	14,76	4,27	3,98	SI
Compress 3000 AWS 13s - BS	ODU Split 13s	AWBS 8-15	15,71	4,19	3,84	SI
Compress 3000 AWS 13s - ES	ODU Split 13s	AWES 8-15	15,71	4,19	3,84	SI
Compress 3000 AWS 13s - MS	ODU Split 13s	AWMS 8-15	15,71	4,19	3,84	SI
Compress 3000 AWS 13s - MSS	ODU Split 13s	AWMSS 8-15	15,71	4,19	3,84	SI
Compress 3000 AWS 15s - BS	ODU Split 15s	AWBS 8-15	16,64	4,10	3,65	SI
Compress 3000 AWS 15s - ES	ODU Split 15s	AWES 8-15	16,64	4,10	3,65	SI
Compress 3000 AWS 15s - MS	ODU Split 15s	AWMS 8-15	16,64	4,10	3,65	SI
Compress 3000 AWS 15s - MSS	ODU Split 15s	AWMSS 8-15	16,64	4,10	3,65	SI
Compress 3000 AWS 11t - BS	ODU Split 11t	AWBS 8-15	15,04	4,27	4,04	SI
Compress 3000 AWS 11t - ES	ODU Split 11t	AWES 8-15	15,04	4,27	4,04	SI
Compress 3000 AWS 11t - MS	ODU Split 11t	AWMS 8-15	15,04	4,27	4,04	SI
Compress 3000 AWS 11t - MSS	ODU Split 11t	AWMSS 8-15	15,04	4,27	4,04	SI
Compress 3000 AWS 13t - BS	ODU Split 13t	AWBS 8-15	15,98	4,19	3,98	SI
Compress 3000 AWS 13t - ES	ODU Split 13t	AWES 8-15	15,98	4,19	3,98	SI
Compress 3000 AWS 13t - MS	ODU Split 13t	AWMS 8-15	15,98	4,19	3,98	SI
Compress 3000 AWS 13t - MSS	ODU Split 13t	AWMSS 8-15	15,98	4,19	3,98	SI
Compress 3000 AWS 15t - BS	ODU Split 15t	AWBS 8-15	16,88	4,11	3,90	SI
Compress 3000 AWS 15t - ES	ODU Split 15t	AWES 8-15	16,88	4,11	3,90	SI
Compress 3000 AWS 15t - MS	ODU Split 15t	AWMS 8-15	16,88	4,11	3,90	SI
Compress 3000 AWS 15t - MSS	ODU Split 15t	AWMSS 8-15	16,88	4,11	3,90	SI
CS3000AWP 16	CS3000AWP 16	-	25,38	4,37	4,28	SI
CS3000AWP 16 P	CS3000AWP 16 P	-	25,38	4,37	4,28	SI
CS3000AWP 16 MB	CS3000AWP 16 MB	-	25,38	4,37	4,28	SI
CS3000AWP 16 S	CS3000AWP 16 S	-	25,38	4,37	4,28	SI
CS3000AWP 19	CS3000AWP 19	-	29,53	4,20	3,94	SI
CS3000AWP 19 P	CS3000AWP 19 P	-	29,53	4,20	3,94	SI
CS3000AWP 19 MB	CS3000AWP 19 MB	-	29,53	4,20	3,94	SI
CS3000AWP 19 S	CS3000AWP 19 S	-	29,53	4,20	3,94	SI
CS3000AWP 24	CS3000AWP 24	-	35,78	4,09	3,62	SI
CS3000AWP 24 P	CS3000AWP 24 P	-	35,78	4,09	3,62	SI
CS3000AWP 24 MB	CS3000AWP 24 MB	-	35,78	4,09	3,62	SI
CS3000AWP 24 S	CS3000AWP 24 S	-	35,78	4,09	3,62	SI
CS3000AWP 31	CS3000AWP 31	-	49,95	4,41	4,07	SI



Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Febbraio 2024

Pagina 5 di 5

Identificativo BOSCH	Unità esterna	Unità interna	Pn [kW]	COP	EER	Inverter
CS3000AWP 31 P	CS3000AWP 31 P	-	49,95	4,41	4,07	SI
CS3000AWP 31 MB	CS3000AWP 31 MB	-	49,95	4,41	4,07	SI
CS3000AWP 31 S	CS3000AWP 31 S	-	49,95	4,41	4,07	SI

Con la presente Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale dichiara la piena uguaglianza tecnica, elettrica ed elettronica tra i modelli delle unità esterne delle pompe di calore riportati nella tabella sottostante:

Unità Esterna Pompa di calore BOSCH		
Compress 6000 AW-5	CS7000i AW 5 OR-S	CS7001i AW 5 OR-S
Compress 6000 AW-7	CS7000i AW 7 OR-S	CS7001i AW 7 OR-S
Compress 6000 AW-9	CS7000i AW 9 OR-S	CS7001i AW 9 OR-S
Compress 6000 AW-13s	CS7000i AW 13 OR-S	CS7001i AW 13 OR-S
Compress 6000 AW-13	CS7000i AW 13 OR-T	CS7001i AW 13 OR-T
Compress 6000 AW-17	CS7000i AW 17 OR-T	CS7001i AW 17 OR-T