

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA
Unità Operativa Territoriale di Milano

Robert Bosch S.p.A.
Via C.I. Petitti 15
20149 Milano

**OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruzione Junkers modello
CERAPURMAXX serie ZBR 50 - 3, ZBR 70 - 3, ZBR 100 - 3.**

Si fa riferimento alla richiesta della società Robert Bosch, prot. 9285 del 8 10 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

Costruttore: Junkers

Modello: CERAPURMAXX

Marchio di fabbrica: CERAPURMAXX serie
ZBR 50 -3, ZBR 70 -3, ZBR 100 -3

Disegno d'assieme :

- n.ro CER.ZBR conInt - rev.4 del 13/05/2015
- n.ro CER.ZBR senzaInt - rev.4 del 13/05/2015
- n.ro ZBR – MOD rev.0 del 10 2015

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate in data **6 novembre 2015**, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

Allegati:

c.s.

Il Tecnico verificatore

Ing. A. Andolina



Cr. 04PP124144



Il Direttore della UOT

Ing. M. De Mattia

