



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60112.0022.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory Bosch VRF: AF2-DL, AF2-DM-1P

Zawierający / containing: stal, stal z powłoką alucynk, aluminium, miedź, ABS, PP i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: schładzania/ogrzewania powietrza w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym podmiotów wykonujących działalność leczniczą i handlowo-usługowych, w obiektach przemysłowych, w tym produkcji i przechowywania leków i żywności

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (S1), w salach operacyjnych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Bosch Termotechnik GmbH
D-73249 Wernau
Junkersstrasse 20-24, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Robert Bosch Sp. z o.o.
02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.02.08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 lutego 2024

The date of issue of the certificate: 8th February 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Salecka, prof. NIZP PZH-PIB