



Информационное письмо

Исп. Пиуновский И.А. Менеджер по продукту
Телефон +7 705 335 62 30
iliya.piunovskiy@bosch.com

ООО "Бош Термотехника"
ИНН 7724506852
Юр.адрес: ул. Котляковская,
д. 3
115201 Москва, Россия
Почтовый адрес:
Вашутинское ш.,24
141400 Химки, Московская
обл., Россия
Телефон +7 495 560 9065
<http://www.bosch-climate.ru>
<http://www.buderus.ru>

Январь 18, 2023

Уважаемые коллеги и партнеры,

Настоящим письмом информируем Вас о том, что пульт управления Buderus RC150 (7738111021) работает только по протоколу подключения EMS plus; пульт управления Bosch CR50 (7738111022) работает только по протоколу подключения EMS 2. При работе с протоколом подключения OpenTherm могут возникать системные ошибки, не связанные с работой самого устройства, но приводящие к остановке работы котла.

По этой причине, использование пультов управления с протоколом OpenTherm невозможно.

Просим Вас учесть данную информацию в работе.

С уважением,

Менеджер по продукту
Пиуновский И.

ILIYA
PIUNOVSKIY
1 / SRC-PRM

Руководитель отдела Продакт - менеджмента
Топоров Г.